HSCDC/GS-3305

160300100538
有效期至2022年5月8日止

No:202009JYZL-0059

检 验 报 告

样 品 名 称：生活饮用水

受 检 单 位：西张景官村

任 务 来 源：衡水市水污染防治工作领导小组办公室

检 验 类 别：政府指令

衡水市疾病预防控制中心

HSCDC/GS-3305

衡水市疾病预防控制中心

检　验　报　告

No：202009JYZL-0059（理化）　　共 4页　第 1 页

样品名称	生活饮用水		
商标	----------	包装形式及型号规格	塑料瓶 500mL/瓶
生产日期/批号	----------	质量等级	----------
任务来源	衡水市水污染防治工作领导小组办公室		
受检单位及联系电话	西张景官村 ----------		
生产单位及联系电话	----------		
样品总量	检验用 500mL 备用 ----------	检验类别	政府指令
采样人	刘炳正、邱书辉	样品采集日期	2020.9.16
样品描述	无色无味透明液体		
检验环境	温度：24℃　湿度：56%	检验时间	20200916
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、二氧化氯、耗氧量、氨氮。 共 8 项		
检验结论	依据《 生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 方法检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值要求。检测结果见下页。 （检验报告专用章） 签发日期：2020 年 9 月 24 日		
备注			

授权签字人：刘炳正　审核：郑立　主检：邱书辉

HSCDC/GS-3305

衡水市疾病预防控制中心

检　验　报　告

No：202009JYZL-0059(理化)　　共 4页　第2 页

序号	检验项目	计量单位	检验方法	技术要求	检验结果
01	色度（铂钴色度单位）	度	GB/T5750.4-2006 1.1	≤15	＜5
02	浑浊度（散射浑浊单位）	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	≤1	0.36
03	臭和味	文字描述	GB/T5750.4-2006 3.1	无异臭、异味	无
04	肉眼可见物	文字描述	GB/T5750.4-2006 4.1	无	无
05	pH	pH 值	GB/T5750.4-2006 5.1	6.5-8.5	7.13
06	二氧化氯	mg/L	GB/T5750.11-2006 1.1	≥0.02	0.17
07	耗氧量	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	≤3	1.4
08	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	≤0.5	＜0.02

(以下空白)

HSCDC/GS-3305

衡水市疾病预防控制中心

检　　验　　报　　告

No：202009JYZL-0059（微生物）　　共 4 页　第 3 页

样品名称	生活饮用水		
商标	---	包装形式及型号规格	无菌袋散装 500mL/袋
生产日期/批号	----	质量等级	----
任务来源	衡水市水污染防治工作领导小组办公室		
受检单位及联系电话	西张景官村		
生产单位及联系电话	-----		
样品总量	检验用 500mL / 备用 --	检验类别	政府指令
采样人	时蕾　刘双凤	样品采集日期	2020.9.16
样品描述	无菌袋散装，无色无味透明液体		
检验环境	温度：24 ℃　湿度：37%	检验时间	20200916-20200920
检验项目	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 共 4 项		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.12-2006 方法检验，以上所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值要求。检验结果见附件。 （检验检测专用章） 签发日期：2020 年 9 月 29 日		
备注			

授权签字人：　　审核：　　主检：

HSCDC/GS-3305

衡水市疾病预防控制中心

检　　验　　报　　告

No：202009JYZL-0059（微生物）　　　　共 4 页　第 4 页

序号	检验项目	计量单位	检验方法	技术要求	检验结果
1	菌落总数	CFU/ mL	GB/T5750.12-2006	≤100	19
2	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出
3	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出
4	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出
	以下空白				